



ケーブル銘板仕様



[制作例]



[特記事項]

1 材質：アクリル

2 厚さ：3mm

3 文字：表彫り

4 色：アクリル板…白色、文字…赤色

5 記入文字

(1)使用種別： 高圧…高圧、 低圧電力…P、 低圧電灯…L
 放送設備…放送、 構内電話設備…電話
 自動火災報知設備…自火報、 遠方監視制御…遠制
 制御回路…制御、 直流電源…直流

(2)施設名・配電盤名等 (1)…電源側の送電側又は放送、制御線等の上位配電盤等の名称
 (2)…電源側の送電側又は放送、制御線等の下位配電盤等の名称

(3)工事年： ケーブル敷設工事を行った年を、西暦の下2桁で記入。

(4)ケーブル種類 ケーブルの名称、線芯の太さ、線芯の数を記入。

電源線…6kV-100-3、6kVCVT-60、600V-38-3等
 制御線等…CVV-2-10、CVVS-1.25-4、CPEV-0.65-20P等
 光ファイバー…光-2.8-6等

(5)製造会社名：ケーブルの製造会社名を略号で記入

昭和電線電纜…昭、フジクラ…藤、古河電気工業…古
 三菱電線工業…三、品川電線…品、タツタ電線…タ
 トヨクニ電線…ト、矢崎総業…矢、住友日立ケーブル…住日
 フジクラ・ダイヤ…FDC