

自主点検記録表

年 月

項目 日付	厨房等の火気管理	喫煙等の火気管理	消防用設備等 の維持管理	避難口・避難階段 等の維持管理	最終確認者印
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

※責任者等は、定期手に確認し、検印すること。

※最終退出者は、該当事項について最終確認する。(不要な項目は、斜線をひくこと)

自主点検項目

1 厨房等の管理状況確認項目	
(1) ガスホースは古くなって亀裂などはないか？	(3) フード及びグリスフィルター油脂等の汚れはないか？
(2) ガスコンロ周囲に可燃物はないか？	(4) 終業時ガスの元栓は閉鎖しているか？
2 喫煙等の管理状況確認事項	
(1) 喫煙場所で喫煙しているか？	(3) 吸い殻の消し忘れはないか？
(2) 吸い殻の片付けはちゃんとしているか？	(4) 灰皿等には水が入っているか？
3 消防用設備等の維持管理状況確認事項	
(1) 消火器	
ア 設置場所にあるか？	ウ 標識はあるか？
イ 使いやすい場所にあるか？	エ 消火器本体に異状はないか？
(2) 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備	
ア 表示灯の球切れはないか？	オ 消火栓箱等に破損等はないか？
イ 消火栓である旨の表示はあるか？	カ 使用方法是明示されているか？
ウ 押しボタンの保護カバーは正常か？	キ バルブ配管に水漏れはないか？
エ 操作の支障となる雑物等は周囲にないか？	ク ホース及びノズルは正常に収納されているか？
(3) スプリンクラー設備	
ア スプリンクラーヘッドの周囲に物が置いてないか？	ウ スプリンクラー設備の送水口に障害物等はないか？
イ スプリンクラーヘッドの破損等はないか？	
(4) 自動火災報知設備	
ア 感知器に変形等はないか？	オ 受信機の周囲に、操作の障害となる物を置いてないか？
イ 発信機周囲に、操作の障害となる物を置いてないか？	カ 受信機のスイッチ類は正常か？
ウ 押しボタンの保護カバーは正常か？	キ 警戒一覧図は備えているか？
エ 表示灯の球切れはないか？	
(5) 誘導灯	
ア 点灯しているか？	ウ 点検スイッチを引いて、非常点灯に切り替わるか？
イ 緑色のモニターランプが点灯しているか？	エ 広告等により視認障害になっていないか？
(6) 避難器具	
ア 避難器具である標識は設置されているか？	ウ 取扱説明書が表示されているか？
イ 操作障害となる物件は置いてないか？	エ 避難器具の降下障害物はないか？
4 避難口・避難階段等の維持管理状況確認事項	
(1) 避難口に避難の障害となる物件を置いてないか？	
(2) 避難階段に避難の障害となる物件を置いてないか？	