

令和 5 年度 一般会計歳出 第 7 款 7 項 2 目 12 節 (1) エレベータ保守その他委託

受付 番号	種 目 番 号 —	連絡先	委託担当 医療局衛生研究所管理課管理係	ふりがな 担当者名	いけだ すみか 池田 純果
				電 話	370-8460

設 計 書

- 1 委 託 名 衛生研究所 外調機コイル交換補修委託
- 2 履 行 場 所 金沢区富岡東 2-7-1 医療局 横浜市衛生研究所
- 3 履行期間 又は期限 期間 契約締結した日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
 期限 令和 年 月 日 まで
- 4 契約区分 確定契約 概算契約
- 5 その他特約事項 なし
- 6 現 場 説 明 不要
 要 (月 日 時 分 場所)
- 7 委 託 概 要 外調機コイルについて交換又は補修作業を行います。

8 部分払

する

しない

部分払の基準

業務内容	履行 予定月	数量	単位	単価	金額

※ 単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

<p style="font-size: 24px; margin: 0;">委 託 代 金 額</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">¥ _____</p>
<p style="margin: 0;">内 訳 業 務 価 格</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">¥ _____</p> <p style="margin: 10px 0 0 40px;">消費税及び地方消費税相当額</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">¥ _____</p>

内 訳 書

名 称	形状寸法等	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
外調機コイルの交換作業						
AC-1-1	温水コイル交換	1	式			
AC-3-5	温水コイル交換	1	式			
AC-4-3	温水コイル交換	1	式			
AC-6-2	温水コイル交換	1	式			
AC-7-3	温水コイル交換	1	式			
外調機コイルの補修作業						
ACC-201	抜管による補修	1	式			
AC-2-1	抜管による補修	1	式			
ACC-311	抜管による補修	1	式			
AC-6-3	抜管による補修	1	式			
AC-7-2	抜管による補修	1	式			
運搬費		1	式			
現場管理費		1	式			
諸経費		1	式			
合 計						
消費税及び地方消費税相当額						
委 託 代 金 額						

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

仕様書

1 業務名

衛生研究所 外調機コイル交換補修委託

2 委託業務内容

(1)外調機コイルの交換作業

業務への影響を抑止するため、外調機コイルの交換作業は1日あたり1台の実施とし、1日に2台以上実施しないこととする。

また、対象の外調機及び実施日程については、事前に委託者と調整することとする。

(2)外調機コイルの補修作業

業務への影響を抑止するため外調機コイルの補修作業は1日あたり1台の実施とし、1日に2台以上実施しないこととする。

また、対象の外調機及び実施日程については、事前に委託者と調整することとする。

3 履行期間

契約締結した日から令和6年3月 29 日(金)まで

4 履行場所

横浜市金沢区富岡東2-7-1

横浜市衛生研究所

5 作業時間

作業時間は、原則として平日の 8:30~17:15 までの間とする。

6 履行条件

(1) 作業に必要な工具、消耗品等は受注者側が負担する。

(2) 作業中は事故等のないよう安全に注意すること。

(3) 業務に関係のない場所への出入りは禁止する。

(4) 受注者は事前に発注者と日程調整を行うこと。