

## 配管材料調達に関する特記仕様書

平成 12 年 10 月 1 日

令和 7 年 2 月 19 日 改正

請負人が設計図書に記載された水道用材料を調達して施工する場合、横浜市水道局が指定したものを使用しなければならない。

なお、調達材料の規格等が設計図書等に明示されていない場合は、次の各規格を参考に監督員と協議して調達材料を決定する。

また、(※) 印の材料については、別表－ 1、 2「工事中材料製作者登録一覧」の製品を使用すること。

### 1 口径 75mm 以上

#### (1) 配水管材料関係

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装		
ダクタイル鋳鉄管	75～300	JWWA G 113	K 形 1 種	モルタルライニング JWWA A 113	水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400～2600		K 形 2 種				
	500～2600		S 形 1 種 (切管用)				
	500～2600		S 形 2 種				
	800～2600		U F 形				
	800～2600		U S 形 2 種				
	300		P II 形 1 種				
	400～1350		P II 形 2 種				
	100～400		N S 形 1 種				
	300	JDPA G 1046	P N 形 1 種				
	400～1500		P N 形 2 種				
	500～1000	JDPA G 1042	N S 形 S 種				
	100～400	JWWA G 120 JDPA G 1049	G X 形 1 種	モルタルライニング JWWA A 113	JWWA G 120		
	75～400				JWWA G 121		
					JWWA B 120		
					JDPA G 1049		
	75～300	JWWA G 113	N S 形 1 種	エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400		K 形 1 種				
	300		K 形 2 種				
	400		P II 形 1 種				
	400	P II 形 2 種					
	300	JDPA G 1046	P N 形 1 種				
	400		P N 形 2 種				
ダクタイル鋳鉄管 (異形管)	75～2600	JWWA G 114	K 形			エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139
	500～2600		S 形				
	700～2600		U F 形				
	700～2600		U S 形				
	300～1350		P II 形				
	75～400		N S 形				
	500～1000	JDPA G 1042	N S 形				
	300～1500	JDPA G 1046	P N 形				
75～400	JWWA G 121 JDPA G 1049	G X 形	JWWA G 121 JDPA G 1049				
水道用塗覆装鋼管	80A 以上	JWWA G 117	形状は、JWWA G 117 JWWA G 118 による	設計図書で 指定したもの	設計図書で 指定したもの		
水道用塗覆装鋼管 (異形管)		JWWA G 118					
配管用溶接大径ス テンレス鋼管		JIS G 3468 (SUS316)					
不断水割 T 字管 (※)		製品指定					
G X 形用栓 (※)		製品指定					

## (2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I類	II類	III類	IV類	
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 接合部品	JWWA G 113 JWWA G 114	75 以上	K形	押輪	T頭ボルト・ナット	ゴム輪		
		500～ 2600	S形	押輪、割輪、ロック リング、切管用挿 しロリング	ボルト・ナット、 結合ピース	ゴム輪、バックア ップリング		ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
		300～ 1350	P II形	押輪、ロックリング	ボルト・セットボルト	ゴム輪		ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
		75 以上	フランジ形		六角ボルト・ナット	ガasket		六角ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ガasket GF 1 号 SBR
		75～ 400	NS形	押輪、屈曲防止 リング、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング	T頭ボルト・ナット、 セットボルト	ゴム輪、ロックリン グ心出し用ゴム、ラ イク心出し用ゴム	バックアップリング	T頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、ロック リング心出し用ゴム SBR、ライク 心出し用ゴム SBR、セットボルト JIS G 4303 の SUS304
	JDPAG 1042	500～ 1000		押輪、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング	T頭ボルト・ナット	ゴム輪	バックアップリング、 ライク心出し用ボ ルト	T頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
	JDPAG 1046	300～ 1500	PN形	押輪、ロックリング	ボルト・セットボルト	ゴム輪	ゴムスポンジ	ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、 ゴムスポンジ天然ゴム系 (NR 系)
	JWWA G 120 JDPAG 1049	75～ 400	G X形	押輪、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング、 G-Link	T頭ボルト・ナット、 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用)、 ゴム輪(異形管 用)	ロックリングホルダ、 ライクボート	六角ボルト・ナット JIS G 5527 の付属書、JWWA G 113. 114 の付属書A、又は JSWAS G - 1 の付属書1 JWWA G 120 の付属書A
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 離脱防止 押輪 (※)	製品 指定	75 以上	K形					
		75～ 400	NS形					

## (3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考			
水道用仕切弁	JWWAB 122 JWWAG 113	FCD	75~200	K形 Oリング入り	水道用ダクタイル 鉄管・球芯樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	水道用 ダクタイル 鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139	右回り開き (工水は 左回り開き)			
水道用仕切弁 (400以上は※)	JWWAB 122		75~500 以下	フランジ形 Oリング入り						
	JWWAB 131		600以上	フランジ形						
水道用仕切弁 丸ノボルト付等	JWWAB 122		75~150	フランジ形 Oリング入り						
水道用 ワトシール仕切弁 (※)	JWWAB 120 (準拠) (本 体) JWWAG 120 JDPAG 1049 準拠 (継手部) (製品指定)		75~300	GX形 Oリング入り						
	JWWAB 120 (準拠) (本 体) JDPAG 1042 準拠 (継手部) (製品指定)		300	NS形 Oリング入り						
多目的ワトシール仕切弁 (ワボートバルブ)	JWWAB 120 (準拠)		75~300	フランジ形						
多目的ワトシール仕切弁 (ワボートバルブ)	JWWAB 120 (準拠)		75~300	フランジ形						
水道用 バタフライ弁 (※) 脚付き	JWWAB 138		400~1500	フランジ形 立型						
	JWWAB 138 (準拠)			フランジ形 (副弁内蔵)						
NS形充水機能付き バタフライ弁	JWWAB 138 (弁本体部) JDPAG 1042 (継手部)		400~1000	NS形 (充水機能付き)				NS形の継手部 内面は水道用合 成樹脂塗料 JWWA K 139	水道用ダクタイル 鉄管・球芯樹脂 内面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き (工水は 左回り開き)
GX形充水機能付き バタフライ弁	JWWAB 138 (弁本体部) JDPAG 1049 (継手部)		400	GX形 (充水機能付き)						
小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWAB 135 JWWAB 126 に準拠 (製品指定)		75	単口						
空気弁付 小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWAB 135 JWWAB 126 に準拠 (製品指定)		75	多排式						
水道用空気弁	旧 JIS B 2063- 1994	75~150	双口	急速	水道用 ダクタイル 鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139	左回り開き				
	JWWAB 137 準拠 (製品指定)	75	急速							
	JWWAB 137	25、 100~150								
水道用補修弁	JWWAB 126 準拠 (製品指定)	75~100	面間寸法 φ75-200 φ100-250	右回り開き						
洗浄栓 (※)	JWWAB 103 準拠 (製品指定)	75	単口		水道用ダクタイル 鉄管・球芯樹脂 内面粉体塗装 JWWA G 112					

\* 外面塗装は、球芯樹脂粉体塗装も可

## (4) 弁室及び鉄蓋等

名称	規格	呼径 (mm)	材質	備考
仕切弁室 バタフライ弁室	JIS A 5372	700~2000	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
空気弁室	JIS A 5372	800~1350	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
消火栓室	JWWA K 148	600	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
仕切弁用小型弁室	JWWA K 148	250	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
洗浄栓室	JWWA K 148	350	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
人孔鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	600	蓋枠 F C D	仕切弁用等
人孔鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	600	蓋枠 F C D	消火栓用
人孔鉄蓋 (※)	JSWAS G-4 に準拠	600	蓋枠 F C D	急速空気弁用
人孔鉄蓋	横浜市仕様	700	蓋枠 F C D	仕切弁用等
人孔鉄蓋	横浜市仕様	800	蓋枠 F C D	空気弁用等
鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	250	蓋枠 F C D	仕切弁用等
鉄蓋 (※)	JWWA B 132 に準拠	350	蓋枠 F C D	洗浄栓用、仕切弁用

## (5) その他

名称	規格	材質
ポリエチレンスリーブ (粘着テープ)	JWWA K 158	ポリエチレンフィルム

## 2 口径50mm以下

## (1) 配水管材料

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装
S50 形ダクタイル鋳鉄管 (一部※)	50	JDPAG 1052	S50 形 S 種	エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	JDPAG 1052 JWWA G 120 JWWA G 121
不断水割T字管 (※)		製品指定			

種類	名称	規格	呼径 (mm)	記号
金属管	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	JWWA K 116	20・25 ・40・50	SGP-VB (亜鉛メッキ)
	水道用ステンレス鋼管	JWWA G 115		SSP-SUS316
	水道用波状ステンレス鋼管	JWWA G 119		CSSP-SUS316
非金属管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742		HIVP
	水道用ポリエチレン二層管 (1種)	JIS K 6762		PP

## (2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I 類	II 類	III 類	IV 類	
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 接合部品	JDPAG 1052	50	S50	普通押輪、ラ付、 ロックリング、抜け 止め押輪	T 頭ボルト・ナット	ゴム輪 ラ付心出しゴム		ロックリング JIS G 4305 の SUS316、T 頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304

名称	規格及び記号	種類 及び 呼径 (mm)
水道用ライニング鋼管用管端 防食形継手 (ねじ込み可鍛鉄製継手)	<b>JWWA K 150</b> 準拠品 ( <b>JPF MP 003</b> )	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(20・25・40・50×13・20・25・40) エルボ(20・25・40・50×90) 違径エルボ(20・25・40・50×13・20・25・40) チーズ(20・25・40・50×13・20・25・40・50) ニップル(13・20・25・40・50×50) プラグ(13・20・25・40・50) ユニオン(20・25・40・50)
ねじ込み式鋼管製管継手	<b>JPF NP 001</b>	ニップル(13・20・25・40・50×75・100・125・150)
水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手	<b>JIS K 6743</b> <b>HITS</b>	<b>HITS</b> ・ソケット(20・25・40・50) <b>HITS</b> ・違径ソケット(25・40・50×20・25・40) <b>HITS</b> ・エルボ(20・25・40・50×90) <b>HITS</b> ・チーズ(13・20・25・40×13・20・25・40) <b>HITS</b> ・キャップ(20・25) ユニオンソケット(20・25・40・50)
MII型継手 (※)	横浜市仕様	M・ソケットII型(20・25・40・50) M・チーズII型(20・25・40・50×20・25・40・50) M・アダプター(内ネジ)II型(20・25・40・50) M・アダプター(外ネジ)II型(20・25・40・50) M・管端コア(II)(20・25・40・50)
管端コア(ネジあり)	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
鋼管用ユニオンシモク	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
異種管接続用継手(※)	<b>JWWA G 114</b> 規格準拠品	S50×50

水道用ステンレス鋼 鋼管継手 (伸縮可とう式)	<b>JWWA G 116</b> 規格準拠品	絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット(JISネジ)(25・50) 絶縁袋ナット付メータ用ソケット(横浜ネジ)(20・25×20M・25・40)
	<b>JWWA G 116</b> 規格品 又は規格準拠品	伸縮可とう式ソケット(20・25・40・50) 伸縮可とう式違径ソケット(25×20・40×25・50×25・50×40) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×90) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×45) キャップ(20・25・40・50)
	規格準拠品	フランジ付短管(50) フランジ付伸縮管(50) 鋼管接続用伸縮可とう式ソケット(25・50)
水道用ポリエチレン 管金属継手 (1種管用)	<b>JWWA B 116</b> 規格準拠品	分・止水栓ソケット(回転式)(25・50)
	<b>JWWA B 116</b> 規格品 又は規格準拠品	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(25×20・40×20・40×25・50×25・50×40) エルボ(20・25・40・50×90) エルボ(20・25・40・50×45) 鋼管用おねじ付ソケット(20・25・40・50) 鋼管用めねじ付ソケット(20・25・40・50) パイプエンド(20・25・40・50)

## (3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考
水道用 ワトル仕切弁 (※)	JWWAB 120 (準拠) (本 体) JDPAG 1052 準拠 (継手部) (製品指定)	FCD	50	S50 形 Oリング入り	水道用ダクタイル 鉄管球や樹脂内 面粉体塗装 JWWAG 112	水道用 ダクタイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWAK 139  S50 形の継手部 外面は JWWAG 120 JDPAG 1052	右回り開き (工水は 左回り開き)
洗浄栓 (※)	JWWAB 103 準拠 (製品指 定)		50	単口		水道用ダクタイル 鉄管球や樹脂 内面粉体塗装 JWWAG 112	右回り開き

\* 外面塗装は、球や樹脂粉体塗装も可

名称	規格	呼径 (mm)
水道用ワトル付分水栓用自在継手 (II) (※)	横浜市仕様	25・50
水道用ワトル付分水栓用取出しソケット (※)	横浜市仕様	25・50
メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	13・20・25
ステンレス製メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	25×13・25×20・25×25
ネジ付メータニップル (※)	横浜市仕様	13・20・25・40
B型伸縮付補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
B型補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
SUS ボール止水栓伸縮可とう 継手一体型	JWWAG 116 及び JWWAB 108 規格準拠品	20・25・40・50
ボール止水栓 (両テーパームネジ)	JWWAB 108 規格品 又は規格準拠品	20・25・40・50
伸縮管 (※)	横浜市仕様	40・50
口径50mmメーター用フランジ	構造・材質基準適合品	50
三方バルブ (※)	横浜市仕様	50
水道用ワトル付分水栓	JWWAB 117	50・75・100・150・200・250・300×25 75・100・150・200・250・300×50
水道用ワトル付分水栓キャップ	JWWAB 117	25・50
密着形コア	構造・材質基準適合品	25・40・50
取出しユニオン	構造・材質基準適合品	25・50

## (4) 筐類

名称	規格	呼径 (mm)
メーターきょう特小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm 用
メーターきょう大 (※)	横浜市仕様	口径 40mm 用
メーター表函 (ふた) (※)	横浜市仕様	口径 50mm 用
メーター表函 (枠) (※)	横浜市仕様	
メーターコンクリート室 (※)	横浜市仕様	
S型止水栓きょう (※)	横浜市仕様	
アジャスト・パイプ	横浜市仕様	
止水栓きょう (※)	横浜市仕様	300・600
樹脂製メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
樹脂製メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm 用

(5) その他

名称	規格	材質
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ (口径 50mm 以下用ポリエチレンスリーブ)	JWWA K 158 準拠品	ポリエチレンフィルム
水道用硬質塩化ビニル管の接着剤	JWVAS 101	

3 共通

名称	規格	材質
水道管明示テープ (※)	横浜市仕様	ポリエチレンクロステープ
水道管理説明シート (※)	横浜市仕様	ポリエチレン
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	JIS Z 1901	ポリ塩化ビニル

## 工所用材料製作者登録一覧

(口径φ50mm以下)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
S50形 短管1号・短管2号 受挿・挿受片落管 (製品指定のため)	(株) 栗本鐵工所	メーター設置器 設置器用自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) タブチ
	(株) クボタ		前澤給装工業 (株)
S50形タ <sup>ク</sup> タイ <sup>ル</sup> 鑄鉄管用サ <sup>ト</sup> 付分 水栓 50×25 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株)		日邦バルブ (株)
	栗本商事 (株)		コスモ工機 (株)
	前澤給装工業 (株)		太三機工 (株)
	(株) キッツ		横浜水材製作所 (株)
	(株) タブチ		(株) キッツ
(株) 光明製作所			
S50形タ <sup>ク</sup> タイ <sup>ル</sup> 鑄鉄管用サ <sup>ト</sup> 付分 水栓 50×50 (穿孔孔 40) (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株)	閉塞バンド (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
	(株) 日邦バルブ	洗浄栓 (φ50) (製品指定のため)	千代田工業 (株)
	(株) 光明製作所		宮部鉄工 (株)
水道用サ <sup>ト</sup> 付分水栓用取出ソケット (横浜市仕様のため)	コスモ工機 (株)		(株) 清水合金製作所
B型補助止水栓 (伸縮付) (横浜市仕様のため)			清水工業 (株)
	日邦バルブ (株)	水道用ワ <sup>ド</sup> ソ <sup>ル</sup> 仕切弁 (S50形) (製品指定のため)	(株) 栗本鐵工所
	(株) タブチ		(株) クボタ
	横浜水材製作所 (株)		(株) 清水合金製作所
	前澤給装工業 (株)	MソケットII型 Mアダプタ (内ねじ) II型 Mアダプタ (外ねじ) II型 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株)
	太三機工 (株)		日邦バルブ (株)
	栗本商事 (株)		(株) タブチ
	(株) キッツ		(株) キッツ
B型補助止水栓 (横浜市仕様のため)		MチーズII型 (横浜市仕様のため)	(株) 光明製作所
	日邦バルブ (株)		(株) タブチ
	(株) タブチ	水道用サ <sup>ト</sup> 付分水栓自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) リケン
	横浜水材製作所 (株)		前澤給装工業 (株)
	前澤給装工業 (株)		日邦バルブ (株)
	コスモ工機 (株)		
	横浜水材製作所 (株)		
メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) リケン		(株) タブチ
	日邦バルブ (株)	止水栓きょう (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
	コスモ工機 (株)		
	横浜水材製作所 (株)	メーターきょう・メーター鉄蓋 (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
	前澤給装工業 (株)		
	太三機工 (株)	樹脂製メーターきょう (横浜市仕様のため)	日之出水道機器 (株)
	(株) タブチ		前澤化成工業 (株)
	(株) キッツ		栗本商事 (株)
ステンレス製メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株)	管端コア・メカニカル (横浜市仕様のため)	積水化学工業 (株)
	日邦バルブ (株)		前澤給装工業 (株)
	(株) タブチ		(株) 昭和螺旋管製作所
	(株) リケン		
ねじ付メーターニップル (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株)		(株) タブチ
	前澤給装工業 (株)	明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業 (株)
(株) キッツ	三報ゴム (株)		
	(株) 共和		
伸縮管 (横浜市仕様登録品のみ)			積水マテリアルソリューションズ (株)
三方バルブ (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株)		KOWA (株)
S型止水栓きょう	横浜水材製作所 (株)		
	日之出水道機器 (株)		

工事中材料製作者登録一覧  
(口径φ50mm以下)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
明示シート (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株)		
	大東電材(株)		
	ヨツギ(株)		
	大信産業(株)		
	サンエス護謨工業(株)		
	三報ゴム(株)		
	東洋平成ポリマー(株)		
	KOWA(株)		
連続管 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株)		
	前澤給装工業(株)		
	(株)タブチ		
	横浜水材製作所(株)		
異種管接続用継手(製品指定のため)	川西水道機器(株)		
	大成機工(株)		
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスモ工機(株)		
	大成機工(株)		

## 工事中材料製作者登録一覧

(口径φ75mm以上)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者	
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスモ工機(株)	小型消火栓(補修弁内蔵) (製品指定のため)	富士鉄工(株)	
	大成機工(株)		(株)清水鐵工所	
	(株)水研			
水道用ダクタイル鑄鉄管用 離脱防止押し輪 (製品指定のため)	(株)水研	急速空気弁 (製品指定のため)	前澤工業(株)	
	クロダイト工業(株)		宮部鉄工(株)	
	コスモ工機(株)		千代田工業(株)	
	大成機工(株)		(株)清水鐵工所	
	清水工業(株)			
	(株)清水合金製作所			
給水分歧短管 (製品指定のため)	(株)栗本鐵工所	洗浄栓 (製品指定のため)	宮部鉄工(株)	
G X形(φ75~φ150mm)×S50 形二受けT字管	(株)栗本鐵工所		富士鉄工(株)	
G X形(φ75~200) 短管1号・短管2号 7.5K・10K(製品指定のため) ※印はφ300も登録 ※※印はφ300、400も登録	※※(株)クボタ		千代田工業(株)	
	(株)栗本鐵工所		清水工業(株)	
	※※日本鑄鉄管(株)		(株)清水合金製作所	
	(株)ハズ	(株)清水鐵工所		
	※(株)岡本			
	(株)村瀬鐵工所	空気弁付小型消火栓 (補修弁内蔵) (製品指定のため)	清水工業(株)	
G X形フランジ付T字管 (10K) (製品指定のため)	(株)クボタ		千代田工業(株)	
	(株)栗本鐵工所		前澤工業(株)	
	日本鑄鉄管(株)		(株)牧村製作所	
水道用仕切弁(φ400~) 水道用バタフライ弁(φ400~) (メンテナンスが必要なため)  ※印はNS形充水機能付きバ タフライ弁も登録(φ400~)  ※※印はNS形及びGX形充水 機能付きバタフライ弁も登録 (φ400~)	※※(株)クボタ		(株)明和製作所	
	※※(株)栗本鐵工所		(株)森田鐵工所	
	※ 前澤工業(株)		(株)角田鐵工(株)	
	(株)森田鐵工所		松尾バルブ工業(株)	
	(株)ハズ		(株)清水合金製作所	
	古川工業(株)		古川工業(株)	
	※※(株)清水合金製作所	宮部鉄工(株)		
	清水工業(株)	富士鉄工(株)		
	(株)清水鐵工所	(株)清水鐵工所		
	宮部鉄工(株)			
角田鐵工(株)				
水道用ワトシール仕切弁 (φ75~φ300)(製品指定のため)	(株)クボタ	鉄蓋(φ250)仕切弁用等 (製品指定のため)	日之出水道機器(株)	
	(株)栗本鐵工所		(株)トミス	
	宮部鉄工(株)		(株)横浜水材製作所	
	前澤工業(株)		(株)荒木製作所	
	(株)清水合金製作所		スズテック(株)	
	(株)清水鐵工所		(株)ダイヤモンド	
小型消火栓(補修弁内蔵) (製品指定のため)	清水工業(株)		鉄蓋(φ350)洗浄栓用等 (製品指定のため)	北勢工業(株)
	千代田工業(株)			日之出水道機器(株)
	前澤工業(株)			(株)ダイヤモンド
	(株)牧村製作所			(株)トミス
	(株)明和製作所	スズテック(株)		
	(株)森田鐵工所	北勢工業(株)		
	角田鐵工(株)	人孔鉄蓋(φ600)仕切弁用等 (製品指定のため) ※口径表示札(三桁)のみ	日之出水道機器(株)	
	松尾バルブ工業(株)		※(株)水島鐵工所	
	(株)清水合金製作所		(株)トミス	
	古川工業(株)		※スズテック(株)	
			(株)横浜水材製作所	
			※(株)荒木製作所	
	(株)ダイヤモンド			

## 工所用材料製作者登録一覧

(口径φ75mm以上)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
人孔鉄蓋(φ600)仕切弁用等 (製品指定のため)	北勢工業(株)	耐震補強金具(製品指定のため) ※1 A・K形(φ75~800) T形(φ75~200) ※2 A・K形(φ75~1100) T形(φ75~200)	※1 大成機工(株)
人孔鉄蓋(φ600)消火栓用 (製品指定のため)	日之出水道機器(株)		※2 コスモ工機(株)
	(株)水島鉄工所	※1 大成機工(株) ※2 コスモ工機(株)	
	(株)横浜水材製作所		
	(株)トミス		
	スズテック(株)		
	(株)荒木製作所		
	(株)ダイヤモンド		
北勢工業(株)	フランジ補強金具 (製品指定のため) ※1 7.5K(φ75~600) 10K(φ50~200) ※2 7.5K(φ75~600) 10K(φ75~200)	※1 大成機工(株)	
人孔鉄蓋(φ600)急速空気弁用 (製品指定のため)		※2 コスモ工機(株)	
長島鋳物(株)		※1 大成機工(株) ※2 コスモ工機(株)	
日之出水道機器(株)			
(株)ダイヤモンド			
スズテック(株)			
北勢工業(株)	フランジ固定金具 (製品指定のため) ※1 7.5K(φ50~400) 10K(φ50~400) ※2 7.5K(φ75~1000)	※1 大成機工(株)	
(株)トミス		※2 コスモ工機(株)	
明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株)	GX形用栓(φ75~400) 直管用・異形管用 (製品指定のため)	大成機工(株)
明示シート (横浜市仕様のため)	三報ゴム(株)		コスモ工機(株)
	(株)共和	耐震継ぎ輪(製品指定のため) (φ100, 150, 200, 300, 500, 800)	
	積水マテリアルソリューションズ(株)		
	KOWA(株)		
	興和ゴム工業(株)		
大東電材(株)			
ヨツギ(株)			
大信産業(株)			
サンエス護謨工業(株)			
三報ゴム(株)			
東洋平成ポリマー(株)			
KOWA(株)			
補修弁(φ75、100) (製品指定のため) ※1 φ75・φ100、10K ※2 φ75、7.5K・10K		※1 前澤工業(株)	
不断水切替弁、新設切替弁 (φ100、150、200、300) (製品指定のため)		※2(株)清水合金製作所	
		※2 宮部鉄工(株)	
		※2 清水工業(株)	
	※2 (株)清水鐵工所		
	大成機工(株)		
コスモ工機(株)			

※製作者の追加及び変更があった場合は、担当事業所より周知します。