

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

鶴見区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)			
		区	町														
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
3	1	鶴見	東寺尾	白幡公園こどもログハウス	鶴見区 鶴見土木事務所	R3.8.20	1階	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
3	2	鶴見	大黒町	横浜市中央卸売市場食肉市場	経済局運営課	R3.8.16	監視室	1	40	18	< 26	24	< 380	< 22	2		
	仮眠室						1	10	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2			
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																	
4	5	6	7	8	9	10	11	R3.8.18	3F 少人数	1	34	5.1	nd	nd	nd	nd	2
									体育館 舞台	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2
									2-3	1	47	9.6	nd	nd	nd	nd	2
									特別支援	1	31	nd	nd	nd	nd	nd	2
									図工室	1	47	nd	nd	nd	nd	nd	2
									6-1	1	23	nd	nd	nd	nd	nd	2
									R3.7.28	普通教室(2年1組)	1	35	13	nd	nd	nd	nd
R3.8.18	図工室	1	11	6.9	17	11	nd	nd	2								

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

鶴見区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
3	12	鶴見	下野谷町	下野谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.20	普通教室 1年1組	1	38	8.2	nd	nd	nd	nd	2	
	13						普通教室 4年2組	1	48	11	nd	nd	nd	nd	2	
	14	鶴見	矢向三丁目	矢向小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.7.29	普通教室(6年4組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15						視聴覚室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16	鶴見	元宮二丁目	市場小学校 けやき分校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.7.29	普通教室(5年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	17	鶴見	市場下町	市場中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.5	普通教室(2年2組)	1	41	23	nd	nd	nd	nd	2	
	18						普通教室(2年4組)	1	57	25	nd	nd	nd	nd	2	
	19						音楽室	1	* 120	* 51	nd	nd	nd	nd	2	
	20	鶴見	市場下町	寺尾中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.5	普通教室(2年8組)	1	48	10	nd	nd	nd	nd	2	
	21						15組(生徒会室)	1	61	12	nd	nd	nd	nd	2	
	22						保健相談室	1	19	5.9	nd	nd	nd	nd	2	
	23						図書室	1	25	5.7	nd	nd	nd	nd	2	
	24						普通教室(3年9組)	1	30	8.3	nd	nd	nd	nd	2	
	25						3年 数学少人数教室	1	23	5.8	nd	nd	nd	nd	2	
26	普通教室(3年1組)	1	31	11	nd	nd	nd	nd	2							
27	鶴見	上の宮一丁目	上の宮中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.4	普通教室(1年4組)	1	* 170	41	nd	28	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

神奈川区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号	所在地					名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
区	町															
3	1	神奈川	菅田町488	西菅田保育園	こども青少年局 子育て支援課	R3.9.11	保育室(4・5歳児室)	1	54	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	R3.9.25						1	40	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
3	3	神奈川	富家町	神奈川公会堂	神奈川区 地域振興課	R3.7.12	講堂	1	17	28	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
	4		幸ヶ谷	幸ヶ谷公園コミュニティハウス		R3.7.11～12	研修室	1	14	14	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
	5		羽沢	羽沢スポーツ会館		R3.7.7～8	会議室	1	< 10	< 4.8	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
	6		六角橋6丁目	六角橋公園集会所		R3.7.14～15	集会室	1	29	* 63	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
	7					R3.9.24	集会室	1	13	8.9	< 10	< 10	< 10	< 10	3	
	8		東神奈川	地域子育て支援拠点事業かなーちえ	神奈川区 こども家庭支援課	R3.8.30	事務室	1	30	13	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	9						相談室	1	50	15	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	10						研修室・ホール	1	30	12	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	11						研修室・ホール	1	30	13	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	12						交流室	1	20	10	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	13						交流室	1	20	10	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	14						授乳室	1	20	11	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	15						子サポ相談室	1	40	15	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	16						事務室	1	60	37	< 26	< 20	< 380	73	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

神奈川区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)			キシレン (200)
		区	町												
	17		入江	かなーちえサテライト	R3.8.30	研修室	1	50	44	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	18					倉庫物置	1	50	43	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	19					相談室	1	50	41	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	20					授乳室	1	30	32	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	21					ひろば	1	40	45	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	22					ひろば	1	40	40	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
	23		桐畑	青木小学校	R3.8.17	普通教室(1年2組)	1	54	17	16	41	nd	nd	2	
	24					普通教室(3年4組)	1	47	8.8	nd	21	nd	nd	2	
	25		平川町	二谷小学校	R3.8.19	普通教室(4年1組)	1	52	21	nd	nd	nd	nd	2	
	26					校長室	1	23	7.5	nd	nd	nd	nd	2	
	27					児童会議室	1	64	8.0	nd	nd	nd	nd	2	
	28					国際教室 1年1組	1	45	8.4	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月~令和3年9月)

神奈川区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
	年	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
3	29	神奈川	浦島丘	浦島小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.19	家庭科室	1	30	7.7	nd	nd	nd	nd	2	
	30						普通教室	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	31						2年1組・4年1組	1	26	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	32						3年3組・2年3組	1	27	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	33						6年1組	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	34						屋内運動場	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	35						幸ヶ谷	幸ヶ谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.17	普通教室(5年2組)	1	44	13	nd	nd
	36	普通教室(2年1組)	1	32	12	nd					nd	nd	nd	2		
	37	普通教室(2年4組)	1	46	14	nd					nd	nd	nd	2		
	38	普通教室(4年4組)	1	48	14	nd					nd	nd	nd	2		
	39	保健相談室	1	19	nd	nd					nd	nd	nd	2		
	40	プレイルーム	1	33	5.6	nd					nd	nd	nd	2		
	41	視聴覚室	1	50	14	nd					nd	nd	nd	2		
	42	図工室	1	52	13	nd					nd	nd	nd	2		
	43	体育館更衣室(男子)	1	33	7.0	nd					nd	nd	nd	2		
	44	給食休憩室	1	15	15	nd					nd	nd	nd	2		
	45	R3.8.18	男子更衣室(プール)	1	24	nd					nd	nd	nd	nd	2	
	46	斎藤分町	斎藤分小学校	R3.8.18	普通教室(5年1組)	1					24	4.9	nd	nd	nd	nd
	47	三ツ沢下町	松本中学校	R3.7.28	コンピューター教室	1	51	9.8	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

西区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>															
3	1	西	宮崎町	横浜市民ギャラリー	文化観光局 文化振興課	R3.9.20	3階展示室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2
	2		岡野二丁目	岡野中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.17	普通教室(3年3組)	1	44	13	nd	nd	nd	nd	2
	3		北軽井沢	軽井沢中学校		R3.8.6	普通教室(2年1組)	1	30	8.5	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

中区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
3	1	中	桜木町	みなとみらい21・クリーンセンター	総務局管理課	R3.9.19	7F 窓口サービス課郵便請求書庫スペース	1	11	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	2						6F 窓口サービス課戸籍入力事務スペース	1	15	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	3						5F 保健事業課執務スペース	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	4						4F こども家庭課委託事務スペース	1	20	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	5						2F 清掃休憩室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	6						1F 管理室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	7	山下町	産業貿易センタービル	総務局管理課	R3.9.19	5F 法人課税課作業室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	8					5F 納税管理課執務室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	9	新山下3丁目	横浜市立みなと赤十字病院	医療病院経営本部 病院経営課	R3.7.10	遺伝子検査室	1	9	17	8	* 240	51	< 5	2		
	10				R3.9.4	遺伝子検査室	1	6	11	< 5	110	21	< 5	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

中区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	11		本牧三之谷 59-3	陶芸センター	文化観光局 文化振興課	R3.9.21～ 9.22	自由作陶教室	1	< 11	< 6	< 21	< 24	< 24	< 23	2	
	12						講座室	1	< 12	< 6	< 21	< 24	< 24	< 23	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
3	13	中	山手町	元街小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.16	国際教室	1	15	6.6	nd	nd	nd	nd	2	
	14	中	山下町	港中学校		R3.8.31	格技場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15						体育館	1	40	9.8	13	nd	nd	nd	2	
	16	中	仲尾台	仲尾台中学校		R3.8.6	普通教室(3年1組)	1	34	13	nd	nd	nd	nd	2	
	17	中	本牧和田	本牧中学校		R3.7.28	普通教室(3年2組)	1	19	6.8	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)</b>																
3	1	南	中村町	中村公園プール管理棟	環境創造局南部公園緑地事務所	R3.9.6	1階	1	nd	10	nd	nd	nd	nd	2	
	2		清水ヶ丘	清水ヶ丘公園屋内プール		R3.8.18	監視員室	1	nd	* 51	nd	nd	nd	nd	2	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
3	3		大橋町	大岡小学校		R3.7.28	普通教室(1年3組)	1	45	16	nd	nd	nd	nd	2	
	4		三春台	太田小学校		R3.8.19	普通教室 1年1組	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	5		高根町	南吉田小学校		R3.8.17	体育館	1	21	10	nd	nd	nd	nd	2	
	6		南太田一丁目	南太田小学校		R3.7.28	普通教室(1-1)	1	18	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	7		井土ヶ谷上町	井土ヶ谷小学校		R3.9.22	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	8		中里一丁目	南小学校		R3.8.2	普通教室(2年4組)	1	41	9.2	nd	nd	nd	nd	2	
	9		六ツ川三丁目	六つ川台小学校		R3.8.3	普通教室(3年2組)	1	34	13	18	20	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

## 南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
令和3	10	南	別所六丁目	別所小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.2	体育館(アリーナ)	1	40	9.8	nd	nd	nd	nd	2	
	11						体育館(ステージ)	1	36	9.3	nd	nd	nd	nd	2	
	12	永田みなみ台	永田中学校	R3.8.3	普通教室(1年1組)	1	67	20	nd	nd	nd	nd	2			
	13				普通教室(1年5組)	1	74	20	nd	nd	nd	nd	2			
	14	六ツ川三丁目	六ツ川中学校	R3.8.17	体育館内管理室	1	29	7.3	nd	nd	nd	nd	2			
	15	南太田二丁目	横浜商業高等学校	R3.8.5	多目的室 1	1	20	7.0	nd	nd	nd	nd	2			
	16				多目的室 2	1	46	18	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

港南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
3	1	港南	上大岡西	障害者スポーツ文化センターラポール上大岡	障害福祉局 障害自立支援課	R3.4.27	7階 体育室	1	12	9	nd	nd	nd	nd	2	
	2					R3.8.24	7階 体育室	1	51	26	nd	nd	nd	nd	2	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
3	3	港南	上大岡西一丁目	市営地下鉄上大岡駅	交通局建築課	R3.7.26	第4仮眠室	1	8	42	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
3	4	港南	芹が谷三丁目	芹が谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.4	普通教室(2年1組)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	5		東永谷二丁目	東永谷中学校		R3.8.3	普通教室 3年1組	1	29	10	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

保土ケ谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>															
3	1	保土ケ谷	川辺町	西部児童相談所	西部児童相談所	R3.7.5	1階職員室	1	11	6.5	25	< 20	< 100	< 20	2
	2						1階面接室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	3						1階幼児2	1	10	7.3	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	4						2階職員室	1	14	13	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	5						2階女子10	1	22	16	< 20	23	< 100	< 20	2
	6						3階事務室①	1	19	5.6	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	7						3階事務室②	1	20	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	8						3階事務室③	1	16	6.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	9						4階会議室①	1	12	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	10						4階会議室②	1	13	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	11						4階心理相談室6	1	13	12	36	27	< 100	< 20	2
	12						4階相談室8	1	19	17	40	32	100	< 20	2
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
3	13	保土ヶ谷	川島町	西谷浄水場管理棟	水道局西谷浄水場	1F夜間待機室	1	< 11	< 7	< nd	< nd	< nd	< nd	2		
	B1待機室					1	< nd	< 7	< nd	< nd	< nd	< nd	2			
	15				水道局水質課	2F執務室	1	< 12	< 6	< nd	< nd	< nd	< nd	< nd	2	
	16					2F休憩室	1	< 14	< 7	< nd	< nd	< nd	< nd	< nd	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
3	17	保土ヶ谷	星川三丁目	星川小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.9.7	普通教室(2年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	18		仏向町	仏向小学校		R3.8.23	普通教室(3年1組)	1	38	16	nd	nd	nd	nd	nd	2
	19					普通教室(5年1組)	1	59	22	nd	nd	nd	nd	2		
	20					普通教室(6年1組)	1	27	13	nd	nd	nd	nd	2		
	21					川島町	川島小学校	R3.7.28	PTA会議室	1	* 160	22	13	17	nd	nd
	22		坂本町	坂本小学校		R3.7.28	体育館	1	70	43	22	nd	nd	nd	2	
	23		瀬戸ヶ谷町	瀬戸ヶ谷小学校		R3.7.30	体育館(2F)	1	45	39	nd	nd	nd	nd	2	
	24		釜台町	保土ヶ谷中学校		R3.8.17	普通教室(1-1・1-6)	1	65	24	21	nd	nd	nd	2	
	25		宮田町	宮田中学校		R3.8.3	第一学習室(個別支援級)	1	56	15	12	nd	nd	nd	2	
	26		岩井町	岩井原中学校		R3.8.4	普通教室(1年4組)	1	49	11	nd	nd	nd	nd	2	
	27							第2理科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
28					普通教室(3-4)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
29	30	31	32	33	R3.8.17	普通教室(3-1)	1	30	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						普通教室(2-4)	1	16	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						普通教室(1-3)	1	35	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						調理室	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2		
					R3.8.2	部室	1	nd	13	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

旭区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
3	1	旭	若葉台二丁目	自動車本部若葉台営業所	交通局建築課	R3.6.1	2階 女性施設	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
3	2	旭	市沢町	市沢小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.20	給食室 調理室	1	10	8.4	nd	nd	nd	nd	2
	3		上川井町	上川井小学校		R3.8.18	図書室	1	53	12	nd	nd	nd	nd	2
	4		今宿東町	今宿小学校		R3.7.29	スマイルルーム	1	64	8.6	nd	nd	nd	nd	2
	5		笹野台四丁目	笹野台小学校		R3.7.28	体育館	1	23	10	nd	nd	nd	nd	2
	6		白根三丁目	不動丸小学校		R3.9.1	普通教室(1年3組)	1	20	5.3	nd	nd	nd	nd	2
	7						普通教室(2年1組)	1	23	6.3	nd	nd	nd	nd	2
	8		若葉台二丁目	若葉台小学校		R3.7.29	特別教室(図工室)	1	23	12	nd	nd	nd	nd	2
	9		鶴ヶ峰本町	鶴ヶ幸中学校		R3.8.3	金木工室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	10		万騎が原	万騎が原中学校		R3.8.17	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	11		南希望が丘	南希望が丘中学校		R3.8.18	体育館	1	21	5.8	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

旭区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン*			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
	12		川島町	本宿中学校	R3.8.3	普通教室(1-1)	1	34	7.0	nd	nd	nd	nd	2		
	13		若葉台一丁目	若葉台中学校	R3.8.19	普通教室(2年1組)	1	39	11	nd	nd	nd	nd	2		
	14	左近山		左近山特別支援学校	R3.7.29	音楽室	1	28	17	nd	nd	nd	nd	2		
	15					3F 普通教室	1	20	15	nd	nd	nd	nd	2		
	16					家庭科室	1	12	6.9	nd	nd	nd	nd	2		
	17					1F 普通教室	1	19	11	nd	nd	nd	nd	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

## 磯子区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
3	1	磯子	磯子8丁目	磯子腰越公園 プール管理棟	環境創造局南部公 園緑地事務所	R3.9.6	1階	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
3	2	磯子	磯子三丁目	磯子公会堂	磯子区地域振興課	R3.9.2	講堂①	1	45	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	講堂②						1	44	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	講堂③						1	42	13	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																
	5	久木町	磯子小学校			R3.7.29	体育館 体育場	1	15	6.4	nd	nd	nd	nd	2	
	6						体育館 ホール	1	20	17	nd	nd	nd	nd	2	
	7	磯子台	浜小学校			R3.7.29	会議室	1	nd	nd	23	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

## 磯子区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
3	8	磯子			教育委員会事務局 教育施設課	職員室	1	nd	5.2	54	nd	nd	nd	2		
	9		杉田五丁目	梅林小学校		R3.7.29	普通教室(5-2)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	10					R3.7.29	普通教室(2-3)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	11		洋光台六丁目	洋光台第四小学校		R3.7.28	普通教室(6年2組)	1	28	13	nd	nd	nd	nd	2	
	12		上中里町	さわの里小学校		R3.7.29	5-1 普通教室	1	37	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
	13		杉田三丁目	浜中学校		R3.8.27	普通教室(1年2組)	1	60	21	nd	nd	nd	nd	2	
	14						普通教室(1年4組)	1	50	16	nd	nd	nd	nd	2	
	15						普通教室(1年5組)	1	76	19	nd	nd	nd	nd	2	
	16		汐見台一丁目	汐見台中学校		R3.8.18	美術室	1	45	14	nd	nd	nd	nd	2	
	17		洋光台二丁目	洋光台第一中学校		R3.8.19	格技場	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	18		森五丁目	森中学校		R3.8.20	普通教室(2年1組)	1	nd	5.8	nd	nd	nd	nd	2	
	19						普通教室(1年1組)	1	17	8.1	nd	nd	nd	nd	2	